



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0017111
DATA: 11/12/2020
OGGETTO: ALLEGATO N.2) RISPOSTE AI QUESITI - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BLOCCO OPERATORIO ED ALTRI AMBIENTI PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. VALIDITA' ANNUALE. CODICE CIG Z522F59DFF

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0017111_2020_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	DC1663C20179CC36775358079A918C377 3C23B3D4BF388803B20C0CD9EF79B26



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**A CHI DI COMPETENZA
LORO SEDI**

OGGETTO: ALLEGATO N.2) RISPOSTE AI QUESITI - PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BLOCCO OPERATORIO ED ALTRI AMBIENTI PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. VALIDITA' ANNUALE. CODICE CIG Z522F59DFF

ALLEGATO N.2

AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE - PROT.GEN16094 DEL 23.11.2020

PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BLOCCO OPERATORIO ED ALTRI AMBIENTI PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. VALIDITA' ANNUALE. CODICE CIG Z522F59DFF

QUESITI E RISPOSTE

1)QUESITO:

Si richiede di chiarire se il monitoraggio ambientale dei gas anestetici deve essere inderogabilmente effettuato su più sale operatorie contemporaneamente con sistemi di prelievo multicanale oppure può alternativamente essere eseguito anche su una sala per volta, spostando la strumentazione di settimana in settimana?

RISPOSTA: Può essere eseguito non in contemporanea, tuttavia per motivi organizzativi, è opportuno che il monitoraggio dei gas avvenga contemporaneamente nelle sei sale operatorie dell'Ala Sud e in un secondo momento contemporaneamente nelle quattro sale dell'Ala Nord.

2) QUESITO:

Nel monitoraggio dei gas anestetici non è specificato l'intervallo di tempo massimo che deve intercorrere tra una misura e la successiva su ciascuna sala. Le Linee Guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio pubblicate da ISPESL edizione 2009 indicano un intervallo di tempo di lettura non superiore a 2 minuti. Il rationale sta nella possibilità di individuare dispersioni puntuali in ambiente e correlarle a specifiche manovre oppure individuare con precisione le perdite sul circuito di anestesia. Si richiede di chiarire se dovrà essere rispettata l'indicazione dei 2 minuti max.



RISPOSTA: Le linee guida ISPEL riportano un intervallo di tempo indicato come preferibile, fermo restando che le misurazioni devono consentire un monitoraggio delle condizioni di inquinamento in modo da verificare l'adeguatezza delle misure messe in atto, sia relativamente alle concentrazioni ambientali che relativamente alla presenza di eventuali anomalie, utili al fine di effettuare una valutazione dei rischi.

3) QUESITO:

In riferimento alla frase: *"Durante tali monitoraggi gli operatori della Ditta non dovranno essere necessariamente presenti, e in ogni caso non si dovrà ostacolare il lavoro degli infermieri, anestesisti e chirurghi"*, è necessario precisare che in assenza dell'operatore in sala durante il monitoraggio ambientale dei gas anestetici risulta in tal modo precluso raccogliere le informazioni necessarie per una corretta interpretazione dei dati. Per cui, nel caso vengano registrati picchi di concentrazione o superamenti dei limiti di riferimento, non sarà possibile individuarne le cause quali errate o particolari manovre anestesilogiche, perdite dal circuito di anestesia, inefficace sistema di evacuazione ecc..

Si ritiene accettabile tale situazione?

RISPOSTA: si ritiene accettabile, fermo restando che è prevista una reportistica e una comunicazione informatica degli esiti dei monitoraggi, con comunicazione preventiva di eventuali dati non conformi.

4) QUESITO:

Relativamente al "Monitoraggio della carica microbica superficiale e aerodispersa (batterica e ifomicetica)" la richiesta di tipizzazione di stipiti patogeni secondo quanto previsto da norma EN ISO 14698-1 e dalle Linee Guida ISPEL 2009 a quali patogeni si riferisce? S. aureus, enterobatteriaceae, Aspergillus spp, Pseudomonas sp, altro?

RISPOSTA: Sì, ovvero quelli indicati appunto nelle Linee Guida ISPEL 2009.

5) QUESITO:

*Si richiede infine di chiarire se la ricerca di tutti i patogeni indicati dal Capitolato debba essere effettuata **sempre ed a prescindere**, oppure **su richiesta**, a seguito di segnalazione di casi di infezione o eventi epidemici o altro?*

RISPOSTA: Il monitoraggio della carica microbica deve prevedere sempre la tipizzazione e la segnalazione dei patogeni già citati.

La richiesta di proroga della scadenza di presentazione delle offerte in prossimità della data del termine di scadenza non è contemplata in quanto la stessa è strettamente correlata al termine di cessione del contratto in essere.

Cordiali saluti.



Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini
(Dirigente Responsabile)

Servizio Acquisti)

Responsabile procedimento:
Antonella Bruni

S.C.Patrimonio,Attività Tecniche
Dirigente Responsabile Settore Acquisti-SC PAT
Dott.ssa Francesca Comellini
Tel.051/6366.901 - francesca.comellini@ior.it
tecnico.patrimonio@pec.ior.it

Istituto Ortopedico Rizzoli
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374